



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(Ростехнадзор)

**Енисейское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору**

(Енисейское управление Ростехнадзора)

Юр./факт. адрес: пр.Мира, 36, а/я 25461, г.Красноярск, 660049
Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: emt@ertn.ru, <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

Красноярский край, г. Красноярск,
ул. 2-ая Хабаровская, д. 4, каб. 12.

24 мая 2016г.

АКТ ПРОВЕРКИ

Енисейским управлением Ростехнадзора
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ 10/218/1331/2016

По адресу: 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-ая Хабаровская, д. 4, каб. 12.

На основании распоряжения № 1331-р/кр от 24.05.2016г. руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Ходосевича А.В., была проведена плановая выездная проверка с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с планом проведения плановых проверок Енисейского управления Ростехнадзора в 2016г. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №76 комбинированного вида», ИНН 2465279430.

Продолжительность проверки: с 09:00 16.05.2016г. по 09:00 24.05.2016г. (7 рабочих дней).

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

- государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Федосеев Андрей Юрьевич;
- главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Ивченко Алексей Владимирович.
- государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике Малыгина Сергея Николаевича;

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ №76 – В.Н. Савинкова

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен, копию получила:

Заведующий МБДОУ №76 – В.Н. Савинкова

10.05.2016г.

Страница 1 из 4

Сведения о проверенной организации:

Адрес юридического лица: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 64Д.

Почтовый адрес учреждения: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 64Д.

Реквизиты учреждения: ИНН 2465279430, КПП 246501001.

Руководитель учреждения:

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №76 комбинированного вида» – Савинкова Вера Николаевна, действующий на основании Устава утвержденного приказом №395/п от 29.06.2015 руководителя главного управления образования администрации города Красноярска. Назначена приказом (продление) главного управления образования администрации города Красноярска №260-1/с от 14.10.2015.

Контактные телефоны: тел: 8 (391) 259-36-00.

Основной вид деятельности: образовательная.

Форма собственности – муниципальное учреждение.

Ответственными за энергосбережение, проведение мероприятий в области энергосбережения, повышения энергетической эффективности приказом от 01.09.2015г. №136 назначен заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Бутусова Олеся Сергеевна.

Проведено энергетическое обследование зданий и сооружений МБДОУ №76 в сентябре 2016г. федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае», которое является членом саморегулируемой организации – саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Союз «Энергоэффективность».

Представлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов рег. №019-155-14235, составлен по результатам обязательного энергетического обследования. Извещение (копия извещения) о приеме копии энергетического паспорта уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти не представлено.

Заключенные энергосервисные договоры отсутствуют.

Представлена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013г.-2018г. Представленная программа соответствует требованиям, предъявляемым к таким программам Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Краткая характеристика установленного энергооборудования.

Электротехническая часть.

Электроснабжение помещений осуществляется от сетей ООО РСК «Сибиряк», заключен договор на электроснабжение №13821 от 20.12.2013 г.

Электроснабжение МБДОУ №76 по адресу г. Красноярск, ул. Молокова, д. 64Д осуществляется КЛ ААБл-(4*240)мм² от РУ-0,4кВ ТП№5090 руб№11, руб.№22 L=2*119м до ВРУ-0,4кВ нежилого здания детского сада, КЛ ААБл-(5*35)мм² от РУ-0,4кВ ТП№5090 руб№15 L=119м до н/в щита 0,4кВ ПУНО наружного освещения.

Категория надежности электроснабжения II.

Учет электроэнергии производится по приборам учета:

1. ВРУ-0,4кВ нежилого здания детского сада: Энергомера ЦЭ6803В 220В 1-7,5А, кл. точн. 1, гос. пов. II кв. 2012, №009072055007129 (ТТ: Т-0,66МУ3 200/5, кл. точн. 0,5, гос. пов. III кв. 2011). Акт допуска прибора учета в эксплуатацию не предоставлен.

2. ВРУ-0,4кВ нежилого здания детского сада: Энергомера ЦЭ6803В 220В 1-7,5А, кл. точн. 1, гос. пов. II кв. 2012, №009072052000274 (ТТ: Т-0,66МУЗ 200/5, кл. точн. 0,5, гос. пов. III кв. 2011). Акт допуска прибора учета в эксплуатацию не предоставлен.

3. АВР ВРУ-0,4кВ нежилого здания детского сада: Энергомера ЦЭ6803В 220В 1-7,5А, кл. точн. 1, гос. пов. II кв. 2012, №009072066001260 (ТТ: Т-0,66МУЗ 200/5, кл. точн. 0,5, гос. пов. III кв. 2011). Акт допуска прибора учета в эксплуатацию не предоставлен.

4. н/в щита 0,4кВ ПУНО наружного освещения: Меркурий 230 ART-01 3*230(400)В 5-60А, кл. точн. 1, гос. пов. I кв. 2012, №011070079002585 (ТТ: Т-0,66МУЗ 200/5, кл. точн. 0,5, гос. пов. III кв. 2011). Акт допуска прибора учета в эксплуатацию не предоставлен.

Теплотехническая часть.

Приказом № 138 от 01.09.2015г. ответственным за тепловое хозяйство и холодное водоснабжение учреждения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №76 комбинированного вида» назначена заместитель заведующего по АХР Бутусова Олеся Сергеевна.

Теплоснабжение предприятия Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №76 комбинированного вида» осуществляется от ОА «Енисейская ТПК», виде теплофикационной воды (на отопление и горячее водоснабжение) по температурному графику 150С-70С контракт на теплоснабжение № 3396 от 01.01.2016г.

Общая нагрузка Q – 0,0793 Гкал/час; из них:

- на отопление – 0,0559 Гкал/час;
- на ГВС – 0,0237кал/час;

Элеваторные узлы и системы отопления и ГВС по адресу: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 64 договор на оказание услуг № 76-1 от 01.01.2016г. заключен с ООО «Шанс Л.Т.Д.».

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей представлен № б/н от 11.07.2013г.

Коммерческие приборы учета тепловой энергии ВКТ-7 Выдан акт допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии № 20/У-725 от 12.05.2016г.

Сведения об оснащении приборами учета:

- Вода: : Minomess-M, № 30711139; (ГВС)
- Вода: Minomess M-40 , № 2012/7453623 ПС;
- Тепловая энергия: ВКТ-7, № 166062;

Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых энергетических ресурсов:

- Вода: № 20/У-725 от 12.05.2016г.; (ГВС)
- Вода: Акт № б/н от 07.11.2014г.;
- Тепловая энергия: № 20/У-725 от 12.05.2016г.;


Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: имеется;

Нарушения обязательных требований Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ходе проведения проверки не выявлены.

По результатам проверки установлено, что в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №76 комбинированного вида» выполняются требования законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена / не внесена.

не нужное зачеркнуть



А.Ю. Федосеев


В.Н. Савинкова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике




А.Ю. Федосеев

Главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике



А.В. Ивченко

Государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике



С.Н. Малыгин

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил.

Заведующий МБДОУ №76
Должность



В.Н. Савинкова
ФИО

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юрическое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.