

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660000, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск
(место составления акта)

“ 31 ” марта 20 21

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 221**

По адресу/адресам: г. Красноярск, ул. Молокова, 64 «Д»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 20.02.2021 № 221
подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзо
Ивановым Константином Геннадьевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 76 комбинированного вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 26 ” марта 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность .

“ 31 ” марта 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или п
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярск УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведе
проверки)

получено МАДОУ «Детский сад № 76 комбинированного вида» 20.02.2021 вх. № 14. вруче
заведующему МАДОУ «Детский сад № 76 комбинированного вида» Савинковой В.Н. 26.03.20
14:00

(фамилии, инициалы, дата, время)



(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Мазурова Алиса Рафаиловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: заведующий МАДОУ «Детский сад „V 76

комбинированного вида» Савинкова Вера Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание п.а (абзац п.а) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):- _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзор), органами внесена (заполняется при


(подпись проверяющего)



проведении выездной проверки): 3L03.2021

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приложение к акту проверки та

государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору _____



Мазурова А.Р.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МАДОУ «Детский сад _____

№ 76 комбинированного вида» Савинкова Вера Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите s
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” марта 20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

Приложение к акту проверки от 31.03.2021 гола >2 221

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта

На момент проведения плановой выездной проверки Постановлением Правительств- РФ от 11 июля 2020 г. № 1034 Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. признано утратившим силу с 1 января 2021г. Вместе с тем, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 утверждены новые Правила противопожарного режима в Российской Федерации, вступившие в законную силу с 01 января 2021 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76 комбинированного вида» (далее - МАДОУ № 76) зарегистрировано в налоговом органе 27.09.2012 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 006056~22). Согласно устава, учредителем МАДОУ № 76 является муниципальное образование города Красноярск. Функции и полномочия Учредителя осуществляет орган местного самоуправления - администрация города Красноярск.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 18.07.2013 серия 24 ЕЛ № 121682, здание закреплено за МАДОУ № 76 на праве оперативного управления Образовательная деятельность в МАДОУ № 76 осуществляется по образовательным программам для детей дошкольного возраста, функционирующих в режиме полного дня. МАДОУ № 76 работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов кроме субботы и воскресенья, праздничных дней.

Декларантом - МАДОУ № 76 разработана и зарегистрирована в ОНДиПР по г. Красноярску декларация пожарной безопасности № 04 401 374-ТО-6624 от 05.03.2018 г., в раздел которого внесены расчеты пожарного риска, производились ООО «СиБиИнТЭК». Величина пожарного риска на данном объекте составляет 2.080×10^9 , что не превышает нормативного значения пожарного риска, установленного статьей 79 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

К зданию имеются проезды и подъезды со всех сторон. Прилегающая территория в пределах противопожарных расстояний между зданиями, а также участки, прилегающие к ним, своевременно очищаются от горючих отходов и мусора. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух пожарных гидрантов, один из которых расположен по адресу: ул. Молокова, 62, второй - по адресу: ул. Молокова, 58. Проверка пожарных гидрантов проведена, предоставлен акт о работоспособности пожарных гидрантов от 06 марта 2020 года.

Здание детского сада трехэтажное, с подвальным этажом и бассейном. 2-й степени огнестойкости 2012 года постройки, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (дошкольное общеобразовательное учреждение). Общая площадь составляет 3458,2 кв. м. Здание имеет жесткую конструктивную схему, представляющую собой каркас из ограждающих конструкций. Несущие стены кирпичные, перекрытия-бетонные. Кровля-деревянная, стропильная, покрыта алюминиевой металлочерепицей. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли проведена ООО «Агентство пожарной безопасности», имеющим лицензию № 24-Б/00399 от 29.05.2017 г. на проведение огнезащитных работ. Проверка качества огнезащитных покрытий проведена ООО «Агентство пожарной безопасности», предоставлен протокол инструментального контроля качества огнезащитной обработки № 88 от 16.04.2020 г. На кровле здания по периметру крыши имеется ограждение, которое подвергнуто эксплуатационным испытаниям ООО «Агентство пожарной безопасности», протокол № 571 от 18.10.2017 г. Выход на чердак осуществляется по стремянкам, через противопожарные люки в перекрытии третьего этажа основного здания. В местах перепада высот кровли установлены пожарные лестницы. Данные лестницы подвергнуты эксплуатационным испытаниям ООО «Агентство пожарной безопасности», имеются протоколы испытаний № 567, № 568, № 569, № 570 от 18.10.2017г. Освещение электрическое, отопление центральное водяное, вентиляция приточновытяжная. Представлен акт оценки эффективности работы систем вентиляции (ООО «Иней» от 01.12.2020г). Имеется система дымоудаления. Внутренние инженерные системы обслуживаются ООО «Иней», что подтверждается контрактом на оказание услуг от 30.12.2020 № 76-3.

Отделка внешних поверхностей наружных стен выполнена навесной фасадной системой состоящей из теплоизоляционных плит «Венти Баттс», фиброцементных плит «LATONIT», гидроветрозащитной мембраны и системы креплений. Класс пожарной опасности фасадной системы КО.

На первом этаже здания размещены две групповые ячейки, административные и подсобные

помещения, прачечная, пищеблок, медицинский пункт, помещение охраны и электрощитовая. С первого этажа здания предусмотрено восемь рассредоточенных эвакуационных выходов. Из каждой групповой ячейки предусмотрено по два эвакуационных выхода, один из которых ведет в общий коридор первого этажа, далее наружу, второй эвакуационный выход - непосредственно наружу. Из зала с бассейном имеется два эвакуационных выхода, один непосредственно наружу, второй через коридор и тамбур непосредственно наружу. Так же имеются отдельные выходы из помещений пищеблока, медицинского пункта ведущие непосредственно наружу.

На втором этаже здания расположены две групповые ячейки, музыкальный зал, административные кабинеты и подсобные помещения. Эвакуация со второго этажа здания осуществляется через две внутренние лестничные клетки, расположенные симметрично относительно друг друга имеющие выход непосредственно наружу, а также из каждой групповой ячейки по лестницам первого типа непосредственно наружу. Из музыкального зала предусмотрено два эвакуационных выхода через общий коридор, ведущий в две внутренние лестничные клетки, расположенные в центре здания.

На третьем этаже здания расположены три групповые ячейки, спортивный зал, административные кабинеты, кладовая. Эвакуация с третьего этажа здания осуществляется через две внутренние лестничные клетки, имеющие выход непосредственно наружу. Из помещений групповых ячеек предусмотрено по два эвакуационных выхода непосредственно на лестничную клетку и на лестницу первого типа. Из спортивного зала предусмотрено два эвакуационных выхода через общий коридор, ведущий в две внутренние лестничные клетки, расположенные симметрично относительно друг друга и имеющие выход непосредственно наружу.

В подвальном этаже размещены: индивидуальный тепловой узел, вентиляционная камера и подсобные помещения. Сообщение подвального и первого этажа предусмотрено по отдельной лестнице выгороженной противопожарными перегородками первого типа и с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха в подвальном этаже. Подвальный этаж оборудован двумя обособленными эвакуационными выходами непосредственно наружу.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, соответствующей системой оповещения людей о пожаре 3 типа. АУПС и СОУЭ обслуживаются ООО «Электронные системы безопасности», что подтверждается контрактом на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 30.12.2020 № ТО-1427/21, графиком ТО на 2021 год, журналом регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, ежеквартальными актами (последний акт проверки от 29.03.2021 г.). Объект защиты оборудован объектовой станцией радиосистемы передачи извещений ОС SM-R «Стрелец-Мониторинг» с дублированием сигнала на пульт ЦППС СИТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (г. Красноярск, пр. Мира, 68). Система объектовой радиостанции ОС SM-R «Стрелец-Мониторинг» обслуживается ООО «Электронные Системы Безопасности», что подтверждается контрактом на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 30.12.2020 № ТО- 1527/21, графиком ТО на 2021 год, журналом регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту указанной системы, ежеквартальными актами (последний акт проверки от 29.03.2021 г.)

В здании на сети внутреннего противопожарного водопровода установлены пожарные краны, которые укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Пожарные шкафы соответствуют требованиям ГОСТ Р 51844, поворотные кассеты в шкафах имеются. Представлен протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода от 13.10.2020. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в необходимом количестве. Поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара имеются, вывешены на видных местах, соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. На случай отключения электроэнергии здание обеспечено электрическими фонарями в необходимом количестве, а также средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного. Информация по проверке индивидуальных средств защиты вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

На объекте ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в котором вносится информация о проведенных эксплуатационных испытаниях пожарных лестниц; информация о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений; информация об обеспечении укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами; информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности; информация о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; информация о проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности.

В соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» для данного объекта защиты разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.

Соответствующим приказом по учреждению лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности назначен заместитель заведующего по АХР Петрушина Тамара Николаевна. Заведующим МАДОУ № 76 Савинковой В.Н. и Петрушиной Т.Н. пройдено обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума с отрывом от производства, имеются соответствующие удостоверения (Савинкова В.Н. - удостоверение № 144 от 18.05.2020, Петрушина Т.Н. - удостоверение № 145 от 18.05.2021, выданы ООО «Систем Эксперт»),

Государственный инспектор г.
Красноярска по пожарному надзору



Мазурова
А.Р.